СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПЕРДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПС №157 "ОЛЕНЬ" ЗА ИЮЛЬ 2015 г.

№ яч.	Счечтик активной эл. эн.				Счетчик реактивной эл. эн.			
	Коэф.	Начало	Конец	Расход	Коэф.	Начало	Конец	Расход
36	18000	6879.1425	6936.4456	**1031455.800**	18000	2410.82	2429.93	**343980**
46	18000	5958.6067	5992.3414	**607224.600**	18000	1936.15	1951.15	**270000**
34	1	25462.9860	26164.4460	**701.460**				
40	3600	3454.6789	3572.8519	**425422.800**	3600	1148.32	1194.44	**166032**
48	3600	913.6548	1010.1195	**347272.920**	3600	286.27	322.98	**132156**
44	3600	3790.4708	3831.5645	**147937.320**	3600	2334.97	2338.80	**13788**
11	3600	686.7393	711.4830	**89077.320**	3600	259.67	273.50	**49788**
49	3600	1819.8610	1819.8621	**3.960**	3600	95.80	95.80	**0**
50	3600	566.1118	566.9089	**2869.560**	3600	110.81	113.54	**9828**

Число часов присоединения трансформатора к электросети:

T1 = 744.0 ч.

T2 = 624.3 ч.

Число часов работы трансформатора под нагрузкой:

T1 = 744.0 ч.

T2 = 624.0 ч.

Потери активной эл. эн. в трансформаторе №1:

dЭа1 = 17 966 кВт.ч

Потери активной эл. эн. в трансформаторе №2:

dЭа2 = 13 751 кВт.ч

Потери активной эл. эн.в трансформаторе СН:

dЭаСН = 90 кВт.ч

Суммарные потери: **31 807** кВт.ч

ООО "ПЕТРО-БОКС"	Акт. -	2 873.520	кВт.ч	tg φ = 3.42
	Реакт. -	9 828.000	кВАр.ч	
ЗАО "Искусственный мех"	Акт. -	237 014.640	кВт.ч	tg φ = 0.27
	Реакт. -	63 576.000	кВАр.ч	
ОАО "МРСК ЦиП" ф."Тулэнерго"	Акт. -	772 695.720	кВт.ч	tg φ = 0.39
	Реакт. -	298 188.000	кВАр.ч	
ОАО "Киреевский ЗЛМК"	Акт. -	658 604.980	кВт.ч	tg φ = 0.37
	Реакт. -	242 388.000	кВАр.ч	