

Расчет объема потерь электроэнергии в сетях
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» за сентябрь 2012 г.

Наименование	Тарифный уровень напряжения	Объем электроэнергии, кВтч
Поступление в сеть ПСО	ВН	2 056 094
Отдача из сетей ПСО		1 162 404
отдача в РЭС		867 600
отдача конечным потребителям	СН2	294 804
Норматив потерь		1,94%
объем нормативных потерь		22 997
Потери в сетях ПСО		893 690
Собственное потребление ПСО		870 693