

Направляем в Ваш адрес расчет объема потерь электроэнергии в сетях
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» за февраль 2014 г.

Наименование	Тарифный уровень напряжения	Объем электроэнергии, кВтч
Поступление в сеть ПСО	ВН	2 602 505.720
Отдача из сетей ПСО		1 332 970.480
отдача в РЭС		954 927.720
отдача конечным потребителям	СН2	378 042.760
Норматив потерь		1.75%
объем нормативных потерь		23 742
Потери в сетях ПСО		1 269 535.240
Собственное потребление ПСО		1 245 792.763